

## ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 150029, г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 22а

№ п/п	Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта	Пункт Свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта»	Категория инвалида, для которого не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
I	2	3	4	5
1.	Вход в здание.	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей перед входом в здание. Пункт 5.1.12. Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи, верхней и нижней ступеней.	С	<p>Организовано:</p> <p>а) сопровождение и помощь инвалидам и МГН специалистами учреждения до основных структурно-функциональных зон;</p> <p>б) предоставление услуг инвалидам по месту жительства.</p>
2.	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).	<p>Отсутствуют тактильно - контрастные указатели по путям движения до зоны оказания услуг. Пункт 6.2.3. Участки пола на коммуникационных путях перед дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно - контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 - 0,6 м. с высотой рифов 4 мм.</p> <p>На проступях краевых ступеней отсутствуют противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени. Пункт 6.2.8. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени, как правило желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м.</p>	С	<p>Организовано:</p> <p>а) сопровождение и помощь инвалидам и МПН специалистами учреждения до основных структурно-функциональных зон;</p> <p>б) предоставление услуг инвалидам по месту жительства.</p>

3.	Система информации и связи на объекте.	<p>Визуальная информация располагается не на контрастном фоне, размеры знаков не соответствуют расстоянию распознавания.</p> <p>Пункт 6.5.4. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне, с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м. и не более 4,5 м. от уровня пола.</p> <p>Отсутствуют информирующие тактильные таблички. Пункт 6.5.9. Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2-до 1,6 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени указания услуг (приемных часов);</li> <li>- перед входами во внутренние помещения, в которых указываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.</li> </ul> <p>Отсутствуют световые оповещатели и эвакуационные знаки пожарной безопасности.</p> <p>Пункт 6.5.5. Световые оповещатели и эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых маломобильными группами населения</p>	<p>К, О, Г, У</p> <p>С</p> <p>К.О.Г.У.</p>	<p>Организовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) сопровождение и помощь инвалидам и МГН специалиста учреждения до основных структурно-функциональных зон;</li> <li>б) предоставление услуг инвалидам по месту жительства.</li> </ul>
----	--	---	--	--

Директор:



Лисовская Е.В.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель отделения Ярославской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Красноперекопского района города Ярославля

Малахов Сергей Викторович