

ПЕРЕЧЕНЬ
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в ГБУ СО ЯО «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 150029, г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 22а
(основное здание)**

№ п/ п	Наименование основной структурно- функциональной зоны объекта	Пункт Свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта»	Категория инвалида, для которого не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
I	2	3	4	5
1.	Вход в здание.	<p>Отсутствуют тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей перед входом в здание.</p> <p>Пункт 5.1.10. Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.</p>	C	<p>Организовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) сопровождение и помощь инвалидам и МГН специалистами учреждения до основных структурно-функциональных зон; б) предоставление услуг инвалидам по месту жительства.
2.	Система информации и связи на объекте	<p>Визуальная информация располагается не на контрастном фоне, размеры знаков не соответствуют расстоянию распознания.</p> <p>Пункт 6.5.4. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне, с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м. и не более 4,5 м. от уровня пола.</p> <p>Отсутствуют информирующие тактильные таблички.</p> <p>Пункт 6.5.9. Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2-до 1,6 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени указания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых указываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. 	K ,O, Г, С, У	<p>Организовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) сопровождение и помощь инвалидам и МПН специалистами учреждения до основных структурно-функциональных зон; б) предоставление услуг инвалидам по месту жительства.

Директор ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»



А.Ю. Сергеева

СОГЛАСОВАНО

Руководитель отделения Ярославской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» Красноперекопского района города Ярославля



С.В. Малахов