

ПЕРЕЧЕНЬ

**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг во вспомогательное здание ГБУ СО ЮО
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 150029, г. Ярославль, ул.
Закгейма, д. 22а (вспомогательное здание).**

№	Наименование	Пункт свода правил СП 59.13330.2020. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которого не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
п/п	основной структурно-функциональной зоны объекта			
1	2	3	4	5

1.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч, пути эвакуации)	Ширина дверных полотен менее 0,9 м. 6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, дом-интернат, выходе на балкон, лоджию и т. п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.	К	Организовано: а) сопровождение и помощь инвалидам и МГН специалиста учреждения до основных структурно-функциональных зон; б) предоставление услуг инвалидам по месту жительства
2.	Пути движения к объекту	Отсутствие пешеходного пути. Пункт 5.1.7. Ширину проезжей части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над проезжей частью должна составлять не менее 2,1 м. В стесненных условиях допускается принимать ширину проезжей части пешеходного пути не менее 1,2 м, при этом не реже чем через каждые 25 м длины такого пешеходного пути в зоне прямой видимости необходимо предусматривать для разъезда инвалидов на креслах-колясках «карманы» длиной по направлению пешеходного пути не менее 2,5 м. при общей с проезжей частью ширине не менее 2,0 м.	К,О,Г,С,У	Организовано: а) сопровождение и помощь инвалидам и МГН специалиста учреждения до основных структурно-функциональных зон; б) предоставление услуг инвалидам по месту жительства

Директор ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель отделения Ярославской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Красноперекопского района города Ярославля

А.Ю. Сергеева

С.В. Малахов

