

## **ПЕРЕЧЕНЬ**

**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в основное здание ГБУ СО ЮО**

**«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 150029, Ярославль,**

**улица Запгейма, д.22 а.**

№ п/ п	Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта	Пункт свода правил СП 59.13330.2020. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	1	2	3	1.	Вход в здание	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей перед входом в здание. 5.1.10. Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам, лестницам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 (4.2.4 Для устройств наружных тактильных указателей на пешеходных путях, как правило, используют следующие основные технологии и материалы: укладка бетонных и каменных тактильных плит; нанесение на поверхность тактильных указателей на основе двухслойного полимерного покрытия; установка на поверхности тактильных элементов, изготовленных из различных материалов.) или изменения фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	2.	Пути движения к объекту	Отсутствие пешеходного пути. Пункт 5.1.7. Ширину проезжей части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над проезжей частью должна составлять не менее 2,1 м. В стесненных условиях допускается принимать ширину проезжей части пешеходного пути не менее 1,2 м, при этом не реже чем через каждые 25 м длины такого пешеходного пути в зоне прямой видимости необходимо предусматривать для разбега инвалидов на креслах-колясках «карманы» длиной по направлению пешеходного пути не менее 2,5 м. при общей с проезжей частью ширине не менее 2,0 м.		К,О,С	Организовано: а) предоставление услуг инвалидам по месту жительства.
		Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов		4	5	С	барьеры	Организовано: а) сопровождение и помощь инвалидам и МГН специалистами учреждения до основных структурно-функциональных зон; б) предоставление услуг инвалидам по месту жительства.						

Директор ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»



А.Ю.Сергеева

СОГЛАСОВАНО

Руководитель отделения Ярославской областной организации  
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество  
инвалидов» Красноперекопского района города Ярославля



С.В. Малахов